


BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MAZLEMELERİ ANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	İNÖNÜ MAH.BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİ CUMHURİYET CAD. NO:52 41400 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 1452-2 / Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2 : Pipes / 14.07.2011

ÜRÜN ADI / PRODUCT



U-PVC Geçme Muflu Borular

Pipe With O-Ring Gasket Socketed

PN 4

Çap Dia	Kod Code	Basınç PN	S(mm) Et kalınlığı Wall Thickness	Muflu ağırlık (Kg/m) Unit Weight (Kg/m)
Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,5				
75	101 04 075 1	4	1,8	0,65
90	101 04 090 1	4	1,8	0,79
Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,0				
110	101 04 110 1	4	2,2	1,16
125	101 04 125 1	4	2,5	1,50
140	101 04 140 1	4	2,8	1,88
160	101 04 160 1	4	3,2	2,43
200	101 04 200 1	4	4,0	3,80
225	101 04 225 3	4	4,5	4,81
250	101 04 250 3	4	4,9	5,82
280	101 04 280 3	4	5,5	7,32
315	101 04 315 3	4	6,2	9,27
355	101 04 355 3	4	7,0	11,8
400	101 04 400 3	4	7,9	15,1
450	101 04 450 3	4	8,9	20,6
500	101 04 500 3	4	9,8	24,0