


BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MAZLEMELERİ ANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	İNÖNÜ MAH.BALÇIK KÖYÜ YOLU ÜZERİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİ CUMHURİYET CAD. NO:52 41400 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 1452-2 / Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2 : Pipes / 14.07.2011

ÜRÜN ADI / PRODUCT



U-PVC Yapıştırma Muflu Borular

U-PVC Solvent Cement Socketed Pressure Pipes

PN 16

Çap Dia	Kod Code	Basınç PN	S(mm) Et kalınlığı Wall Thickness	Muflu ağırlık (Kg/m) Unit Weight (Kg/m)
Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,5				
20	100 16 020 1	16	1,5	0,13
25	100 16 025 1	16	1,9	0,21
32	100 16 032 1	16	2,4	0,34
40	100 16 040 1	16	3,0	0,53
50	100 16 050 1	16	3,7	0,82
63	100 16 063 1	16	4,7	1,31
75	100 16 075 1	16	5,6	1,86
90	100 16 090 1	16	6,7	2,66
Emniyet kat sayısı (safety factor) C =2,0				
110	100 16 110 1	16	6,6	3,26
125	100 16 125 1	16	7,4	4,16
140	100 16 140 1	16	8,3	5,23
160	100 16 160 1	16	9,5	6,83
200	100 16 200 1	16	11,9	10,61
225	100 16 225 3	16	13,4	13,4
250	100 16 250 3	16	14,8	16,5
280	100 16 280 3	16	16,6	20,4
315	100 16 315 3	16	18,7	26,8
355	100 16 355 3	16	21,1	33,6
400	100 16 400 3	16	23,7	42,8
450	100 16 450 3	16		
500	100 16 500 3	16		

